

**RAPPORT ANNUEL
PRIX ET QUALITE
SERVICE PUBLIC
D'ADDUCTION D'EAU POTABLE**

COMMUNE DE CIZE

ANNEE 2021



**Rapport relatif au Prix et à la Qualité
du Service Public de l'eau
Présenté conformément à l'article L.2224-5
du Code Général des
Collectivités Territoriales**

1 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le service public de l'eau est composé uniquement de la commune de CIZE.

1.1 - Les missions du service sont :

- la production
- la protection du point de prélèvement
- le traitement
- le transport
- le stockage
- et la distribution

1.2 - Descriptif du territoire desservi

Le service dessert l'ensemble du territoire communal, excepté la rue des Chardonnerets, la rue de Franche-Comté, et une partie de la rue de Gerland (jusqu'au numéro 23 inclus).

2 – CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en régie.

Le nombre d'agents de la régie directe est de deux, représentant 11 % équivalents temps plein.

Une prestation de service a été attribuée à la société VEOLIA, en vertu d'une convention ayant pris effet le 01/01/1992.

La répartition des tâches est la suivante :

REPARTITION DES TACHES		Société VEOLIA	Collectivité
Gestion du service	application du règlement du service		X
	fonctionnement, surveillance et entretien des installations	X	X
	relève des compteurs		X
Gestion des abonnés	accueil des usagers		X
	facturation		X
	traitement des doléances clients		X
Mise en service	des branchements		X
Entretien	de l'ensemble des ouvrages	X	X
	de la voirie liée aux ouvrages		X
	des branchements		X
	des canalisations		X
	des clôtures		X
	des compteurs		X
	des équipements électromécaniques	X	X
	des forages		X
	des ouvrages de traitement	X	X
	du génie civil		X
des plantations		X	
Renouvellement	de la voirie liée aux ouvrages		X
	de l'ensemble des ouvrages		X
	des branchements		X
	des canalisations		X
	des captages		X
	des clôtures		X
	des compteurs		X
	des équipements électromécaniques		X
	des forages		X
	des ouvrages de traitement		X
	du génie civil		X
	des branchements plomb		X
	des portails		X
	des équipements hydrauliques de traitement et pompage		X
des installations électriques et informatiques		X	
de la téléalarme, télésurveillance, et télégestion		X	
des vannes et accessoires hydrauliques		X	
Prestations particulières	entretien des points de distributions publics		X
	traitement des boues	Assainissement : compétence CC Champagnole Nozeroy Jura	

3 – ESTIMATION DU NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS

Le service public d'eau potable dessert 822 habitants.

Envoyé en préfecture le 08/09/2022

Reçu en préfecture le 08/09/2022

Affiché le



ID : 039-213901531-20220907-D20220437-DE

4- NATURE DES RESSOURCES UTILISÉES ET VOLUMES PRELEVÉS

4.1 - Volumes produits

Point de production (débitmètre)

Ouvrage	Débit nominal	Production 2020	Production 2021	Variation en %
Source de la Forge	20 m3/h	20 778	26 165	+ 25.93

4.2 - Importations

Exportateur	Importé en 2020	Importé en 2021	Variation en %
VEOLIA	23 634	16 011	- 32.25

4.3 - Conventions de vente et d'achat d'eau

En cours.

4.4 - Nombre d'abonnements

Abonnements	2020	2021	Variation en %
Nombre d'abonnements domestiques	388	402	+ 3.60
Nombre d'abonnements non domestiques			
Nombre total d'abonnements	388	402	+ 3.60

4.5 - Volumes vendus

Volumes vendus	2020	2021	Variation en %
Volumes facturés aux abonnés	29 856	30 621	+ 2.56
- dont abonnés domestiques			
- dont abonnés non domestiques			
Volumes exportés			
Total des volumes vendus	29 856	30 621	+2.56

4.6 - La période retenue pour le calcul des volumes est :

- la période de relevé du compteur : Octobre

4.7- Linéaire du réseau de desserte

	2020	2021	Variation en %
Linéaire du réseau hors branches en km	11	11	

II - TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC**1 - FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR**

L'assemblée délibérante a voté les tarifs concernant la part collectivité par délibération du 26/11/2020 pour application au 01/01/2021.

Les frais d'accès au service sont de 15 € depuis le 01/01/2011
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujéti à la TVA

1.1 - Prix du service d'eau potable

Le prix du service comprend :

- une partie fixe
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables annuellement
Les volumes sont relevés annuellement

Les consommations son payables au vu du relevé.

1.2 - Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique

	01/01/2020	01/01/2021
Redevance pour pollution domestique (€/m ³) HT	0.27	0.28

2 - EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU POTABLE

	Désignation	01/01/2020	01/01/2021	Variation en %
Part de la collectivité	Part fixe (€ HT/an)	15.00	15.00	0
	Part proportionnelle (€ HT/m ³)	1.54	1.54	0
Redevances et taxes	Redevance pour pollution domestique	0.27	0.28	+3.70
	Redevance prélèvement	0.05	0.05	0
	TVA	5.50	5.50	0

2.1 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Composante de la facture d'eau potable d'un ménage de référence (120 m³)

	01/01/2020 (en €/m ³)	01/01/2021 (en €/m ³)	Variation en %
Collectivité			
- part fixe	15.00	15.00	0
- part proportionnelle	184.80	184.80	0
Redevance prélèvement	6.00	6.00	0
Redevance pour pollution domestique	32.40	33.60	+ 3.70
TVA	12.77	12.82	0
TOTAL TTC	250.97	252.22	+ 0.50

2.2 - Prix théorique du m³

Le prix théorique pour un usager consommant 120 m³ s'élève à : 2.10 € en 2021.

3 - RECETTES D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 08/09/2022

Reçu en préfecture le 08/09/2022

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 039-213901531-20220907-D20220437-DE

Recettes de la collectivité	2020	2021	Variation en %
Recettes liées à la facturation du service d'eau potable aux abonnés			
Dont vente d'eau domestique	51 680.00	52 916.00	+ 2.39
Dont ventes d'eau non domestiques	0.00	0.00	
Dont régularisation des ventes d'eau	0.00	0.00	
Autres recettes			
Contributions exceptionnelles du budget général	0.00		
TOTAL	51 680.00	52 916.00	+ 2.39

III - INDICATEURS DE PERFORMANCE D'EAU POTABLE

1 - RESULTATS DU CONTROLE REGLEMENTAIRE SUR LES EAUX DISTRIBUEES

	Nbre de prélèvements effectués	Nombre de prélèvements non conformes	Pourcentage de conformité	Paramètres non conformes
Conformité bactériologique	8	0	100 %	
Turbidité	8	2	80 %	
Nitrates	2	0	100 %	
Dureté	8	0	100 %	
Pesticides	0	0		

Conclusion :

L'eau distribuée sur le réseau a présenté en 2021 est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensembles des paramètres mesurés

Une turbidité ponctuellement supérieure à la valeur réglementaire.

2 - INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE

		Nombre de points possibles	Nombre de points obtenus
A – Plan des réseaux (15 points)	. Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable avec localisation des ouvrages principaux et des dispositifs généraux de mesure	10	10
	. Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux	5	5
B – Inventaire des réseaux (30 points)	. Existence d'un inventaire des réseaux avec linéaire, catégorie des ouvrages et précision des informations pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux . La procédure de mise à jour du plan est complétée en intégrant la mise à jour de l'inventaire	10	10
	. Informations sur les matériaux et les diamètres	1 à 5	
	→ Matériaux et diamètres connus pour 60 % à 69.9 % du linéaire des réseaux	1	
	→ Matériaux et diamètres connus pour 70 % à 79.9 % du linéaire des réseaux	2	
	→ Matériaux et diamètres connus pour 80 % à 89.9 % du linéaire des réseaux	3	
	→ Matériaux et diamètres connus pour 90 % à 94.9 % du linéaire des réseaux	4	
	→ Matériaux et diamètres connus pour au moins 95 % du linéaire des réseaux	5	5
. L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la	0 à 15		

	période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné		
	→Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50 % du linéaire des réseaux	0	
	→Dates ou périodes de pose connues pour 50 % à 59.9 % du linéaire des réseaux	10	
	→Dates ou périodes de pose connues pour 60 % à 69 % du linéaire des réseaux	11	
	→Dates ou périodes de pose connues pour 70 % à 79.9 % du linéaire des réseaux	12	12
	→Dates ou périodes de pose connues pour 80 % à 89 % du linéaire des réseaux	13	
	→Dates ou périodes de pose connues pour 90 % à 94.9 % du linéaire des réseaux	14	
	→Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95 % du linéaire des réseaux	15	
C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)	. Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, purges, ventouses, poteaux incendie...) et, s'il y a lieu, des servitudes	10	10
	. Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution	10	10
	. Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements	10	10
	. Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	10	3
	. Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau , la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite	10	10
	. Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement	10	10
	. Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	10	
. Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux , portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux	5		
TOTAL		120	95

3 – PERFORMANCE DU RESEAU

3.1 - Rendement du réseau de distribution

Ratio entre d'une part le volume consommé autorisé, augmenté des volumes vendus en gros à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés en gros à d'autres services d'eau potable

Rendement du réseau de distribution 2021 : 74 %

3.2 - Indice linéaire des volumes non comptés

Ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire du réseau de desserte :

Indice linéaire des volumes non comptés : 0 %

3.3 - Indice linéaire de pertes en réseau

Ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire du réseau de desserte

Indice linéaire de pertes en réseau/km/jour : 2.74 m³/km/jour

Envoyé en préfecture le 08/09/2022

Reçu en préfecture le 08/09/2022

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 039-213901531-20220907-D20220437-DE

3.4 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Quotient de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau.

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable : 0 %

3.5 - Indice d'avancement de protection de la ressource

Niveau d'avancement de la démarche administrative et opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'où provient l'eau potable distribuée

Indice d'avancement de protection de la ressource :

L'arrêté préfectoral n° DRLP-BRE-20160624-001, portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines, de l'instauration des périmètres du captage de la source de la Forge et portant autorisation de traiter et distribuer au public de l'eau destinées à la consommation humaine a été signé le 24 juin 2016.

IV - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

1 - MONTANT DES TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE

1-1 - Branchements en plomb

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont pris en considération dans ce paragraphe

	2020	2021
Nombre de branchements publics en plomb changés dans l'année	0	0
Nombre de branchements publics en plomb restants	0	0
Pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1 ^{er} janvier de l'année de présentation du rapport	0	0

1 - ETAT DE LA DETTE

	2020	2021
Encours de la dette au 31 décembre	0	0
Annuités de remboursements de la dette au cours de l'exercice	0	0
Dont en intérêts	0	0
Dont en capital	0	0

3 - AMORTISSEMENTS REALISES

Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service

	2020	2021
Montant des amortissements	6 607.00 €	6 739.00 €

4 - PRESENTATION DES PROJETS

Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service

Objet des travaux	Montant prévisionnel
Changement d'une dizaine de compteurs.	640.00 €



5 – PRESENTATION DES PROGRAMMES DE TRAVAUX

Présentation des programmes de travaux :

- Remplacement des compteurs de plus de 10 ans, au fur et à mesure.
- Mise en conformité des branchements, pose des regards en limite de propriétés.
- Suppression des anciennes conduites.
- Création d'un réseau Chemin des Acacias pour l'alimentation d'une nouvelle construction et reprise de 3 branchements existants.

CIZE, le 07/08/2022

Le Maire
Philippe WERMEILLE



Annexe jointe :

Note de l'agence de l'Eau relative à la fiscalité sur l'eau